


EAN541448860007590720

PROJECT WATERFRONT  
8620 Nieuwpoort  
" SOUTHAMPTON "

.....  
R. ORLENT PROMENADE 19/0102  
8620 NIEUWPOORT

08-03-09	

 ELEKTRICITEIT  
DEBLAERE & C°  
ROESELARE 051/20.04.06



**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☑ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr **10K5028E**

Ref. verslag

**RAP 68 10101022 - 1i**

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	<b>Ros SOUTHAMPTON</b>		Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	<b>Debeloere</b>		Gemeente	<b>Noeselone</b>		
BTW-nummer	□□□□□□□□□□□□□□		Gemeente			
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	-- / -- / --	Gemeente		
Plaats van onderzoek			Postnr.	<b>8010</b>		
Adres	<b>R. ORIENT PROMENADE 19/0102</b>		Gemeente	<b>NIEUWPOORT</b>		
EAN-code	541448960007580720		Elektriciteits- verdelers			
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					

**Algemene beschrijving van de aansluiting**      **Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen**

U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	<b>1N 230V</b>	<b>1 x 16A 2pout</b>
Ø voedingskabel (mm <sup>2</sup> )	<b>4x20</b>	<b>4 x 20A 2pout</b>
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	<b>16A</b>	<b>1 x 32A 2pout</b>
Type alg. schakelaar	<b>out</b>	<b>4 x 20A 2pout</b>
Aantal borden	<b>1</b>	<b>43 x 20A 2pout</b>
Aantal eindstroombanen	<b>3</b>	
Type aardelektrode	<b>bus</b>	
Algemene diff.stroom.inr.	<b>40A 30mA</b>	
Bijkomende diff.stroom.inr.	<b>40A 30mA</b>	

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	<b>2 Ω</b> Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	<b>10 MΩ</b> Werking differentieelstroominrichting :
		<b>OK/NOK</b> Continuïteit PE-geleiders & equipot. :
		<b>OK/NOK</b>

**Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)**

**Geen**

*opm. werken d. badkamer met pepe*

*getekend op 29/10/10*

*[Signature]*

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP \_\_\_ / \_\_\_

**Besluit**

- De elektrische installatie **voldeet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) aarddraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
- De elektrische installatie **voldeet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	<b>22/10/2015</b>	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	<b>[Signature]</b>	Datum onderzoek:	<b>22/10/2010</b>
---------------------------------------	-------------------	--	--------------------	------------------	-------------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

25729

RAP-E-901 (01.07.2006)